

## ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A.

Sede: Via Pietro Laveglia, 2 - 84131 - SALERNO (SA)  
<https://www.asisnet.it/> - pec: protocollo@pec.asisnet.it  
Tel. 800 020 180

### VERBALE DI GARA N. 03

**Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36**

### Valutazione Offerta Tecnica

### SEDUTE RISERVATE

<b>Oggetto</b>	PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 108, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI DUE (2025/2027) CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DELLA FORNITURA DI SMART – METER
<b>CIG</b>	B726E49A4F
<b>Importo di gara</b>	€ 1.300.000,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

#### PREMESSO

- che, nella seduta pubblica di gara tenutasi in data 18/07/2025, la Commissione di gara ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso - da parte dei concorrenti - dei requisiti di partecipazione alla procedura ed ha ravvisato per il concorrente Apator Powogaz Italia S.r.l. la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023, per l’integrazione della documentazione ivi mancante;
- che, a tal fine, il suindicato concorrente ammesso con riserva alla gara è stato invitato mediante posta elettronica certificata istituzionale, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante;
- che, come risulta dal verbale n. 02, nella seduta del 23/07/2025 la Commissione ha verificato la documentazione integrativa prodotta dal concorrente Apator Powogaz Italia S.r.l. ammettendolo al prosieguo della procedura concorsuale.
- che si è, nella stessa seduta, proceduto a scaricare le Buste “B” contenenti le offerte "tecniche" presentate dalle candidate ammesse al solo fine di constatare la correttezza della marcatura temporale ivi apposta e la presenza dei documenti richiesti nel disciplinare di gara.

#### CIO’ PREMESSO

In data **01/08/2025 alle ore 10.00**, il Presidente della Commissione, Geom. Salvatore Stanzione, dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" dei n. 2 (due) concorrenti ammessi al prosieguo: Apator Powogaz Italia S.r.l. e Maddalena Spa.

Il Segretario, preliminarmente, dà lettura dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi previsti dal disciplinare.

Si procede, dapprima, all'analisi dei campioni spediti, partendo da quello della società Apator Powogaz Italia S.r.l. per poi parrare, successivamente, alla presa visione del misuratore prodotto da Maddalena Spa.

Alle ore 14.00 la Commissione chiude i lavori, stabilendo di riconvocarsi il giorno 04/08/2025 per continuare nell'analisi delle offerte tecniche presentate.

La Commissione prosegue i propri lavori, riunendosi come stabilito in data 04/08/2025 ore 08:30, con le seguenti risultanze:

**relativamente al campione presentato dal concorrente Apator Powogaz Italia S.r.l., la Commissione, all'unanimità, propone di procedere con l'esclusione dell'operatore economico per non conformità del misuratore e con la seguente motivazione: escluso** per non conformità delle dimensioni dell'ingombro laterale del contatore offerto rispetto alle caratteristiche dimensionali richieste all'art. 5 del Capitolato Prestazionale. In particolare, l'ingombro laterale del misuratore campione inviato è superiore a 75 mm. Tali caratteristiche non sono in alcun modo derogabili, in quanto esse sono frutto di valutazioni effettuate dall'Azienda in base alle dimensioni delle nicchie presso cui i misuratori stessi andranno poi installati.

La Commissione, pertanto, informa della suddetta determinazione assunta il RUP, Ing. Gian Maria Vessa, il quale, sentita la motivazione addotta, la condivide procedendo così alla esclusione della società **Apator Powogaz Italia S.r.l.** per non conformità del prodotto offerto alle caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante.

Successivamente, il Presidente, geom. Salvatore Stanzone, invita i Commissari a procedere all'esame della documentazione a tecnica presentata dalla società Maddalena Spa, essendo il campione verificato in linea con quanto stabilito dal Capitolato Prestazionale.

Terminata la valutazione della documentazione contenuta nella Busta B – Offerta Tecnica trasmessa da Maddalena Spa, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi relativamente ai singoli Criteri e Sub Criteri.

Il foglio di calcolo Excel, riportante i punteggi attribuiti dai singoli componenti della Commissione ai criteri e relativi sub-criteri, viene allegato al presente verbale (Sub. All. 1), formandone parte integrante e sostanziale.

Il punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta tecnica presentata dal candidato ammesso, Maddalena Spa, è il seguente:

Concorrente	Punteggio Tecnico Complessivo
Maddalena Spa	73,33
<b>Apator Powogaz Italia S.r.l.</b>	<b>ESCLUSO</b> per non conformità delle dimensioni dell'ingombro laterale del contatore offerto rispetto alle caratteristiche dimensionali richieste all'art. 5 del Capitolato Prestazionale. In particolare, l'ingombro laterale del misuratore campione inviato è superiore a 75 mm. Tali caratteristiche non sono in alcun modo derogabili, in quanto esse sono frutto di valutazioni effettuate dall'Azienda in base alle dimensioni delle nicchie presso cui i misuratori stessi andranno poi installati.

Il Segretario, dott.ssa G. Casale, provvede a trascrivere nella seduta del 04/08/2025 il sopraindicato punteggio in Piattaforma Traspare e a definire, in uno alla Commissione Giudicatrice, l'apertura della finestra temporale per l'upload della "Busta C – Offerta Economica". Le date della finestra temporale entro cui il concorrente ammesso dovrà **caricare la busta "C" contenente l'offerta economica sono le seguenti: dal giorno 04/08/2025 ore 14:00 fino al giorno 06/08/2025 ore 14:00 all'indirizzo <https://asis.traspare.com/employees/tenders/1387>**, previo inserimento delle proprie credenziali già in possesso (e-mail e password).

Al termine delle operazioni informatiche sopradescritte, la Commissione concorda, inoltre, che la prossima seduta pubblica, in modalità streaming, per **l'apertura dell'offerta economica (busta "C")** è fissata per il **giorno 07/08/2025 alle ore 09:00 presso ASIS - Sede Legale Salerno, via Pietro Laveglia n° 2.**

Alle ore 11:00 il Presidente, geom. Salvatore Stanzione, dichiara chiusa la seduta riservata.

**Il Presidente**

F.to Geom. Salvatore Stanzione

**Il Componente**

F.to Dott. Nicola Ferrara

**Il Componente**

F.to Geom. Alessandro CONTRONE

**Il segretario verbalizzante**

F.to Dott.ssa Giuseppina CASALE